

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI IN USO ALL'ASPAL. CIG: 8481257AAD

CHIARIMENTI DEL 30.12.2020

RICHIESTA N. 1

Buongiorno, in riferimento agli impianti elencati alle pagg 27 e 28 del documento di gara "8 Capitolato tec + Allegati", si chiede cortese indicazione della potenza termica. Cordialmente

RISPOSTA

Le potenze dei condizionatori oggetto dell'appalto vanno da 2,5kW a 6kW per le macchine autonome o i terminali interni, mentre per le macchine centralizzate esterne si arriva a 50kW. Si ribadisce che i sopralluoghi presso le sedi sono l'occasione anche per stimare le effettive consistenze degli impianti oggetto dell'appalto.

Il RUP

Dott. Eugenio Annicchiarico